


关于启动广西有序用电预案的处理笺

编号：2021-03

标 题	2021 年 5 月 25-30 日启动有序用电预案		
主办部门	广西电网公司	紧急程度	紧急
电力缺口负荷	300 万千瓦	电力缺口占比	11%
预警信号等级	橙色预警信号（Ⅱ级）		
近期受连续高温天气、钦州电厂#3 机组故障非计划停运、风电减发、水电顶峰能力不足等因素影响，预计未来一周广西统调最大负荷 2700 万千瓦，最大电力缺口将达 300 万千瓦。 现申请 5 月 25 日至 5 月 30 日高峰时段根据电力缺口情况，按照《自治区工业和信息化厅关于印发 2021 年广西有序用电预案的通知》（桂工信运行〔2021〕27 号）启动最高 300 万千瓦负荷级别的错避峰预案。我公司将密切关注电源供应情况，加强用电负荷预测分析，严格按照“保民生、保公用、保重点”要求执行对应缺口级别的错避峰预案。各供电网区有序用电预案分解表详见附件。 妥否？请指示。  广西电网有限责任公司 2021 年 5 月 24 日			
自治区工信厅意见：   2021 年 5 月 24 日 经济运行处			

附件:

各供电网区有序用电预案分解表

单位: 万千瓦

序号	单位	错避峰 70 万千瓦	错避峰 120 万千瓦	错避峰 150 万千瓦	错避峰 200 万千瓦	错避峰 250 万千瓦	错避峰 300 万千瓦
1	南宁电网	8.5	14.5	18.0	24.0	30.5	36.0
2	柳州电网	5.5	10.0	12.5	16.5	20.5	25.0
3	桂林电网	5.0	8.5	11.0	14.5	18.0	22.0
4	玉林电网	4.5	7.5	9.5	13.0	15.5	19.0
5	梧州电网	4.5	7.5	9.5	13.0	16.0	19.0
6	河池电网	3.5	6.0	7.5	10.0	12.5	15.0
7	北海电网	3.5	6.0	7.5	10.0	12.5	15.0
8	钦州电网	3.0	5.0	6.0	8.0	10.5	12.0
9	防城电网	3.0	5.5	7.0	9.0	11.5	14.0
10	贵港电网	3.5	6.5	8.0	10.5	13.0	16.0
11	来宾电网	7.0	12.5	15.0	20.5	25.5	30.0
12	崇左电网	4.0	6.5	8.0	10.5	13.0	16.0
13	百色电网	12.0	20.0	25.0	33.5	42.0	50.0
14	贺州电网	2.5	4.0	5.5	7.0	9.0	11.0
合 计		70.0	120.0	150.0	200.0	250.0	300.0